HXD-V1 · MAINTENANCE LOG

정비 기록표

점검할 때마다 한 칸씩 쓰십시오. 손으로 한 조치와 현장 분석기 값은 장비 기록에 남지 않아 저희가 따로 알 방법이 없습니다. 문의하실 때 이 기록을 함께 보내 주십시오.

장비 일련번호	설치 장소

날짜	누적 운전 시간	상태 · 운전 탑	출구 노점	입구 · 출구 압력	확인자
예 2026-11-05	312 h	COOLING · A	-68 °C	10.1 / 10.0 barg	(서명)

재생 설정	누설 · 벤트 · 드레인	알람	조치
12 h · 6 h · 150 °C	이상 없음	WA_06 1회	액 트랩 물 비움

날짜	누적 운전 시간	상태 · 운전 탑	출구 노점	입구 · 출구 압력	확인자

재생 설정	누설 · 벤트 · 드레인	알람	조치

날짜	누적 운전 시간	상태 · 운전 탑	출구 노점	입구 · 출구 압력	확인자

재생 설정	누설 · 벤트 · 드레인	알람	조치

날짜	누적 운전 시간	상태 · 운전 탑	출구 노점	입구 · 출구 압력	확인자

재생 설정	누설 · 벤트 · 드레인	알람	조치

날짜	누적 운전 시간	상태 · 운전 탑	출구 노점	입구 · 출구 압력	확인자

재생 설정	누설 · 벤트 · 드레인	알람	조치

날짜	누적 운전 시간	상태 · 운전 탑	출구 노점	입구 · 출구 압력	확인자

재생 설정	누설 · 벤트 · 드레인	알람	조치